

八丈島処分場  
ポンプ及びブロワ修繕

特記仕様書

東京都島嶼町村一部事務組合

## 1 適用範囲

受託者は、本特記仕様書及び「東京都機械設備工事標準仕様書」、「東京都電気設備工事標準仕様書」の内容を遵守すること。これらに定めのない事項もしくは疑義が生じた場合については、受託者は東京都島嶼町村一部事務組合の監督員（以下、「監督員」という。）と協議したうえ決定する。

## 2 件名

八丈島処分場ポンプ及びブロワ修繕

## 3 履行場所

東京都八丈島八丈町末吉 1547 番地ほか八丈島一般廃棄物管理型最終処分場

## 4 履行期限

契約締結の日から令和元年10月31日まで

## 5 修繕内容

### (1) 対象設備

以下の設備について、製造会社標準部品を用いて交換を行う。

なお、交換部品数量は別紙種別内訳書第1号による。

設備名	型式等	交換部品	数量
ばっ気ブロワNo.2	新明和工業(株) ARH65S	タイミングギヤ、ベアリング、オイルシール、ユメンケイアッセンブリ、モーターベアリング、Vベルト、シール部品アッセンブリ、吸込消音器フィル  ※本機器の吸込消音器フィルタは交換1枚、予備品納入2枚とする。	1式

設備名	型 式 等	交換部品	数量
空洗ブロワNo. 2	新明和工業(株) ARH32S	タイミングギヤ、ベアリング、オイルシール、ユメンケイアッセンブリ、モーターベアリング、Vベルト、シール部品アッセンブリ、吸込消音器フィルタ  ※本機器の吸込消音器フィルタは交換1枚、予備品納入1枚とする。	1式

設備名	型 式 等	交換部品	数量
逆洗ポンプNo.1	新明和工業(株) AH801-S4P65	ケーブル8m、玉軸受、メカニカルシール、ストレーナー、ボウショクアエンバン、シール部品アッセンブリ	1式

(2) 動作確認

交換作業後に動作確認を行う。点検項目及び点検方法については、事前に協議すること。

6 提出書類

受託者は、以下の書類を各1部提出すること。

- (1) 修繕着手届
- (2) 現場代理人及び主任技術者等通知書
- (3) 修繕完了届
- (4) 修繕報告書
- (5) 修繕記録写真

## 7 その他事項

- (1) 施工中に発見した異常、問題点は随時報告すること。
- (2) 施工に必要な器具、工具等は受託者の負担とする。ただし、施工に必要な範囲において、施設に付属する備品又は電気、水道等は無償で利用できるものとする。
- (3) 八丈島一般廃棄物管理型最終処分場内での施工を原則とするが、特に持出しが必要な場合は監督員と協議すること。
- (4) 施工に際しては、処分場維持管理受託者との連絡調整を図ること。
- (5) 施工実施時に必要に応じて監督員が立会する。
- (6) 交換等により生じた廃棄物については、受託者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理すること。

以 上