

令和2年度

島嶼会館

誘導灯ランプ及びバッテリー交換修繕

特記仕様書

東京都島嶼町村一部事務組合

1 適用範囲

受託者は、本特記仕様書及び「東京都電気設備工事標準仕様書」の内容を遵守すること。これらに定めのない事項もしくは疑義が生じた場合については、受託者は東京都島嶼町村一部事務組合の監督員（以下、「監督員」という。）と協議したうえ決定する。

2 件名

令和2年度島嶼会館誘導灯ランプ及びバッテリー交換修繕

3 履行場所

東京都港区海岸一丁目4番15号 島嶼会館

4 履行期限

契約締結の日から令和2年12月25日まで

5 修繕概要

本修繕は、誘導灯のランプ及びバッテリーが消耗劣化のため交換するものである

6 修繕内容

(1) 対象設備

以下の部品交換を行う。(別紙：フロア別一覧表参照)

品名	数量	単位
誘導灯ランプ		
LE13502S3W-A (M50502607)	6	個
LE20510S3W-A (M50502607)	12	個
LE20505S3W-A (M53505607)	15	個
LE20112S3W-A (M53112607)	3	個
LE13103S3W-A (M50131607)	2	個
ハロゲンランプLR001940 (JE4.8V13W-N)	10	個
品名	数量	単位
誘導灯バッテリー		
2H06DA	21	台
3H06DA	13	台

品 名	数 量	単 位
4N06DC	1	台
2N06DB	3	台
4-C2.5H-A	10	台

(2) 動作確認

交換作業後に動作確認を行う。点検項目及び点検方法については、事前に協議すること。

(3) 予備品保管

以下の部品を予備品として納入すること。

品 名	数 量	単 位
誘導灯ランプ		
LE13502S3W-A (M50502607)	1	個
LE20505S3W-A (M53505607)	1	個
LE20112S3W-A (M53112607)	1	個
LE13103S3W-A (M50131607)	1	個
ハロゲンランプLR001940 (JE4.8V13W-N)	1	個

7 提出書類

受託者は、以下の書類を各1部提出すること。

- (1) 修繕着手届
- (2) 現場代理人及び主任技術者等通知書
- (3) 修繕完了届
- (4) 修繕報告書
- (5) 修繕記録写真

8 その他事項

- (1) 施工中に発見した異常、問題点は随時報告すること。
- (2) 施工に必要な器具、工具等は受託者の負担とする。ただし、施工に必要な範囲において、施設に付属する備品又は電気、水道等は無償で利用できるものとする。
- (3) 交換等により生じた廃棄物については、受託者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき適正に処理すること。

別紙

フロア別一覧表

フロア	誘導灯		ランプ		バッテリー	
	器具型式	台数	型式	個数	型式	台数
1F (10台)	KSH1911A	2	LE13502S3W-A	2	2H06DA	2
	KSH4922A	2	LE20510S3W-A	2	3H06DA	2
	KSH4911A	2	LE20505S3W-A	2	2H06DA	2
	WSH4962	1	LE20112S3W-A(×2)	2	4N06DC	1
	WSH4911	1	LE20112S3W-A	1	2N06DB	1
	FYY44010PH1(-RRX) 非常灯用ハロゲン電球	2	LR001940	2	4-C2.5H-A	2
2F (9台)	KSH4922A	3	LE20510S3W-A	3	3H06DA	3
	KSH4911A	4	LE20505S3W-A	4	2H06DA	4
	FYY44010PH1(-RRX) 非常灯用ハロゲン電球	2	LR001940	2	4-C2.5H-A	2
3F (7台)	KSH4922A	2	LE20510S3W-A※	2	3H06DA	2
	KSH4911A	3	LE20505S3W-A	3	2H06DA	3
	FYY44010PH1(-RRX) 非常灯用ハロゲン電球	2	LR001940	2	4-C2.5H-A	2
4F (7台)	KSH4922A	2	LE20510S3W-A	2	3H06DA	2
	KSH4911A	3	LE20505S3W-A	3	2H06DA	3
	FYY44010PH1(-RRX) 非常灯用ハロゲン電球	2	LR001940	2	4-C2.5H-A	2
5F (6台)	KSH4922A	2	LE20510S3W-A	2	3H06DA	2
	KSH4911A	3	LE20505S3W-A	3	2H06DA	3
	FYY44010PH1(-RRX) 非常灯用ハロゲン電球	1	LR001940	1	4-C2.5H-A	1
6F (9台)	KSH1911A	4	LE13502S3W-A	4	2H06DA	4
	KSH4922A	2	LE20510S3W-A	2	3H06DA	2
	WSH1911	2	LE13103S3W-A	2	2N06DB	2
	FYY44010PH1(-RRX) 非常灯用ハロゲン電球	1	LR001940	1	4-C2.5H-A	1
合計	48		49		48	

※3F廊下(階段付近)7月交換済みのため、交換除く