

維持管理資料5-1 水質検査結果(上流側モニタリング井戸)

測定箇所		上流側採水箇所									
項目	単位	4月11日	5月11日	6月5日	7月17日	8月29日	9月13日				
1	アルキル水銀	mg/l	検出せず	-	-	検出せず	-	-			
2	総水銀	mg/l	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-			
3	カドミウム	mg/l	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-			
4	鉛	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-			
5	六価クロム	mg/l	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-			
6	砒素	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-			
7	全シアン	mg/l	検出せず	-	-	検出せず	-	-			
8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出せず	-	-	検出せず	-	-			
9	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-			
10	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-			
11	ジクロロメタン	mg/l	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-			
12	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-			
13	クロロエチレン	mg/l	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-			
14	1,2-ジクロロエタン	mg/l	0.0004未満	-	-	0.0004未満	-	-			
15	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-			
16	1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-			
17	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-			
18	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-			
19	1,3-ジクロロプロパン	mg/l	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-			
20	ベンゼン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-			
21	チウラム	mg/l	0.0006未満	-	-	0.0006未満	-	-			
22	シマジン	mg/l	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-			
23	チオベンカルブ	mg/l	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-			
24	セレン	mg/l	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-			
27	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.86	-	-	0.27	-	-			
26	ふっ素	mg/l	0.05	-	-	0.05未満	-	-			
27	ほう素	mg/l	0.1未満	-	-	0.1未満	-	-			
28	1,4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-			
29	水素イオン濃度(pH)	-	7.2	7.1	7.1	7.0	7.6	7.5			
30	電気伝導率	mS/m	12.4	8.4	8.8	8.5	19.6	18.2			
31	塩化物イオン	mg/l	13	7.6	7.1	4.7	7.3	9.4			
32	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	-	-	-	0.048	-	-			